

2014/68/AB DİREKTİFİNE GÖRE RASTGELE ARALIKLARLA DENETLENMİŞ BASINÇLI EKİPMAN KONTROLLERİYLE BİRLİKTE İÇ ÜRETİM KONTROLÜ (MODÜL A2) INTERNAL MANUFACTURING CHECKS WITH MONITORING OF THE FINAL ASSESSMENT ACCORDING TO DIRECTIVE 2014/68/EU (MODULE A2)

Sertifika No. : PED-2674-2500083R.01
Certificate No.

İmalatçı Adı ve Adresi : Ekin Endüstriyel Isıtma Soğutma Sanayi ve Ticaret AŞ.
Manufacturer Name and Address Dudullu OSB Mah. Des-107.Sk. B14 Blok No:2 Ümraniye/İSTANBUL

Belgelendirme Kapsamı : Lehimli Isı Eşanjörü/ Brazed Plate Heat Exchanger
Scope of Certification PS:30 bar, V:1.7 to 33 L, TS: -196 to +225 °C
PS:45 bar, V:1.2 to 22 L, TS: -196 to +225 °C

Rapor No. : PED-2674-RP-2500083 Uygunluk Değerlendirme Raporu
Report No.

Sertifika Düzenleme Tarihi : 19.03.2025
Certificate Issue Date

Sertifika Revizyon Tarihi : 20.05.2025
Certificate Revision Date

Sertifika Geçerlilik Tarihi : 19.03.2026
Certificate Validity Date

Onaylanmış Kuruluş numarası 2674 olan FQC STANDARD yukarıda belirtilen imalatçının belgelendirme kapsamındaki ürünlerin üretim, son inceleme ve testler için 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği -Ek III -Modül A2' de tanımlandığı gibi bir Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolü sistemini işlettiği ve sürdürdüğünü göstermektedir. Bu belge, üzerinde yazılı olan şartlara tabidir. Ürünün tasarım ve yapısındaki herhangi bir önemli değişiklik bu belgeyi geçersiz kılar. Yönetmeliğe uygun olarak ürünün sorumluluğu imalatçı veya yetkili temsilcisine aittir. Ancak, yönetmelikte belirtilen üretim/ürün değerlendirme modülüne tamamen uyulduğu zaman, ürünün üzerine uygunluk işareti konulur ve uygunluk beyanı düzenlenebilir.

The FQC STANDARD, Notified Body number 2674, certifies that the above manufacturer has implemented, operates and maintains a Internal Manufacturing Checks With Monitoring Of The Final Assessment as described in the 2014/68/AB Directive- Annex III- Module A2 for manufacturer, final inspection and testing in scope of certification. This document, is subject to the conditions that are written on it. Any significant change in design or construction of the product may render this Certificate invalid. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with directive. The conformity marking may only be affixed to the product and a Declaration of Conformity may only be issued when the production/product assessment module referred in the directive is fully complied with.



Ömer Faruk KUTLU
Belgelendirme Müdürü
Certification Manager

FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.

Sertifika No. : PED-2674-2500083R.01
Certificate No.

Annex-1 - Brazed Heat Exchanger Model List

Model	Ps max. (Bar)	V min. (Lt)	V max. (Lt)	PsxV min. (Lt/Bar)	PsxV max. (Lt/Bar)	Temperature Range (°C)	Fluid Type	Fluid Group	Select Table	Category/Module
MB01-3.0	30	1,7	33	51	990	-196 to 225	R134a R404A R410A R407C R32	Group II	2014/68/EU Table II	II/A2
MB02-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB03-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB04-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB05-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB06-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB07-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB08-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB09-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB10-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB11-3.0	30	1,7	33	51	990					II/A2
MB01-4.5	45	1,2	22	54	990	-196 to 225	R134a R404A R410A R407C R32	Group II	2014/68/EU Table II	II/A2
MB02-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB03-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB04-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB05-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB06-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB07-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB08-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB09-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB10-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2
MB11-4.5	45	1,2	22	54	990					II/A2

