



CERTIFICATE SERTİFİKA

Internal production control plus supervised pressure equipment checks - module A2 - at random intervals according to directive 2014/68/EU

2014/68/AB direktifine göre rastgele aralıklarla denetlenmiş basınçlı ekipman kontrolleriyle birlikte iç üretim kontrolü sertifikası - Modül A2

Certificate No.: 2354/202/C/00365/22/PE/000(00)
Sertifika Num.:

Name and address of manufacturer: Ekin Endüstriyel Isıtma Soğutma San. Tic. Ltd. Şti.
İmalatçı adı ve adresi: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Des Sanayi Sitesi
107 Sk. B14 Blok No: 2 İstanbul

After having examined the preconditions, the manufacturer is entitled to mark the pressure equipment produced within the range of the ambit of the module with the following mark:
Üretici, gereksinimleri kontrol ettikten sonra, modül kapsamında kendisi tarafından imal edilen basınçlı ekipmanı aşağıdaki sembolle işaretleme hakkına sahiptir:

CE 2354

Test specification:
Test standartı:

2014/68/EU- EN 13445

Tes report no.:
rapor Num.:

Test

2354/202/R/00365/22/PE/000(00)

Description of pressure equipments:
Basınçlı Ekipmanın Tanımı:

MIT - Tube Heat Exchanger

Place of manufacture:
İmalat yeri:

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Des Sanayi Sitesi
107 Sk. B14 Blok No: 2 İstanbul

Serial no:

Seri num:

Valid until:

Geçerlilik tarihi:

07.04.2025


Ek:
Attachment
Please See Annex - I



PED-2354-2200538

Contact / İletişim:
E-Mail:
tuv-nord@tuv-turkey.com
Phone/Tel. +90216 3612995

Notified Body 2354 for pressure equipment
Basınçlı ekipmanlar için onaylanmış kuruluş 2354



TUV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Şehit Mehmet Fatih Ongül Sokak,
No:5 Kat:4 Odak Plaza, Kozyatağı, 34742 İstanbul-TÜRKİYE

ANNEX -I**Tube Heat Exchanger Module List**

Model	Ürün Kodu/Product Code	Design Pressure (Bar)	Volume (Lt)		Fluid	Fluid Group	PxV	Table/ Category
			Tube	Shell				
AC CD8D	11026421	12	12	13,10	Air	Group II	157,2	Table II Category I
IC CD8D	11026422	8	12	13	Air	Group II	104	Table II Category I
AC CD14D	11026382	12.7	26.6	32,7	Air	Group II	415,29	Table II Category II
IC CD14D	11026383	8	26.6	32,7	Air	Group II	261,6	Table II Category II

Ek:
Attachment
Please See Annex - I

Contact: / İletişim:
E-Mail:
tuv-nord@tuv-turkey.com
Phone/Tel. +90216 3612995

Notified Body 2354 for pressure equipment
Basınçlı ekipmanlar için onaylanmış kuruluş 2354

12.04.2022

Serhan ZURNACI

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Şehit Mehmet Fatih Öner Sokak,
No:5 Kat:4 Odak Plaza, Kozyatağı, 34742 İstanbul, TÜRKİYE